

Kaukolämmön liittymismaksut

(voimassa 1.5.2013 alkaen)

Liittymismaksun suuruuden määrää kiinteistön lämmöntarve suurimman lämmöntarpeen hetkellä sekä liittymisjohdon pituus.

Liittymismaksut:

Tilausvesivirta V (m ³ /h)	Laskentakaava
0 - 0,3	2904+85,8*L
0,31 - 2,0	1279+6659*V+90*L
2,01 - 10,0	5720+4180*V+110*L

Jos tilausvesivirta on yli 10 m³/h lasketaan liittymismaksu tapauskohtaisesti.

Kaavoissa:

V = tilausvesivirta

L = liittymisjohdon pituus

Liittymisjohdon pituus lasketaan haaroituskohdasta lähtevä talohaaran pituus.

Liittymisjohdon kustannuksiin voidaan laskea myös runkolinjan kustannuksia, mikäli tosiasialliset liittämiskustannukset sitä edellyttävät.

Liittymisjohdon pituus mitataan lämpösuunnitelmasta. Laskutusta korjataan, jos liittymisjohdon pituus poikkeaa suunnitelmista yli ± 5m.

Jälkiliittymälle kerroin on 1,2.

Tonttisuudella kallionlouhinta laskutetaan erikseen.

Liittymismaksut ovat vapaat arvonlisäverosta.